



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 167  
п. Шумячи

Об утверждении актуализированной  
схемы теплоснабжения Шумячского  
городского поселения на 2022 год

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-  
снабжении», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», требованиями к порядку разработки и  
утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  
РФ от 22.02.2012 г. № 154

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смолен-  
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Шумяч-  
ского городского поселения на 2022 год.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципаль-  
ного образования «Шумячский район» Смоленской области в информационно - теле-  
коммуникационной сети Интернет.

И. п. Главы муниципального образования  
«Шумячский район» Смоленской области



Г.А. Варсанова

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации  
муниципального образования «Шу-  
мичский район» Смоленской области  
от 22.04.2022 №167

**Актуализированная схема теплоснабжения Шумичского городского  
поселения на 2022 год**

Баланс тепловой энергии на котельных, расположенных на территории Шумяцкого городского поселения на 2022 год.

Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
Шумячи №1, ул. Заводская (СРТЭ)	2 285	825	3 110	162	3 272
Шумячи №2, ул. Садовая, (школа) (СРТЭ)	500	74	574	38	612
Шумячи №3, ул. Сан. школа (интернат) (СРТЭ)	1 396	0	1 396	83	1 479
Котельная №1 Нарсул (РПО КХ)	682	122	804	10	814
Котельная №2 Почта (РПО КХ)	712	74	786	9	795
Котельная №3 ПМК-160 (РПО КХ)	751	270	1 021	53	1 074
Котельная №4 СХТ (РПО КХ)	1 223	349	1 572	17	1 589
Котельная №6 МСО (РПО КХ)	853	98	951	49	1 000
Котельная №7 ЦРБ (РПО КХ)	993	162	1 155	12	1 167
<b>ВСЕГО</b>	<b>9 395</b>	<b>1 974</b>	<b>11 369</b>	<b>433</b>	<b>11 802</b>

**Раздел 3 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**

3.4 Предложения по техническому перевооружению, реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

№ п/п	Адрес объекта/мероприятия	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия
1	п. Шумячи ул. Заводская	1	Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующему современным требованиям энергетической эффективности и промышленной безопасности.
1.1	Реконструкция котельной с переводом с твердого на газообразное топливо		
2	п. Шумячи ул. Садовая	1	Замена физически и морально устаревшего оборудования с истекшим сроком службы, не соответствующему современным требованиям энергетической эффективности и промышленной безопасности.
2.1	Реконструкция котельной с переводом с твердого на газообразное топливо		