



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
Смоленской области

Прокуратура Шумячского района

ул. Садовая, д. 30, п. Шумячи,

Смоленская область, 216410
Прдр-20660023-98-23/-20660023

10.04.2013 №



335501660316

Главе муниципального образования
«Шумячский район»
Смоленской области

Васильеву А.Н.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об унитарных
предприятиях и о водоснабжении**

Прокуратурой района в рамках исполнения поручения прокуратуры области в связи с рассмотрением обращения жителей Руссковского сельского поселения по вопросу водоснабжения проведена проверка исполнения МУП «Шумячская МТС» требований законодательства в сфере водоснабжения.

В соответствии со ст.23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям.

В силу ст.25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» производственный контроль качества питьевой воды осуществляется организацией, осуществляющей холодное водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Программа производственного контроля качества питьевой воды разрабатывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Согласно п.3 Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10) производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении,

ШУ № 101168

Прокуратура Шумячского района Смоленской
области
№ Прдр-20660023-98-23/-20660023

безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, в том числе ее температуры, при централизованном водоснабжении.

В соответствии с ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

Согласно п.77 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10.

16.12.2021 начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах МУП «Шумячская МТС» выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных санитарных правил, в том числе о разработке до 01.03.2023 программы производственного контроля качества питьевой воды. Предписание не исполнено.

С 22.03.2023 на предприятии не назначен директор или лицо, исполняющее его обязанности.

В нарушение перечисленных требований программы производственного контроля качества питьевой воды в отношении водозаборных сооружений, переданных предприятию в эксплуатацию, не разработаны МУП «Шумячская МТС» до настоящего времени.

Невыполнение перечисленных требований нарушает права неограниченного круга лиц на качественное питьевое водоснабжение.

В соответствии с ч.2 ст.26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществляется органом, осуществляющим полномочия собственника, и другими уполномоченными органами.

Учредителем МУП «Шумячская МТС» является Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

Выявленные в деятельности МУП «Шумячская МТС» нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле за деятельностью предприятия со стороны учредителя.

Допущенные нарушения стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей заместителем Главы муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области Елисеенко Н.М. и иными должностными лицами Администрации муниципального образования «Шумячский район».

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшей работе.

2. Решить вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

3. В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно сообщить прокурору района для поддержания изложенных требований.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах следует сообщить прокурору района в течение месяца в письменной форме.

Прокурор района
старший советник юстиции



В.А. Лихачев