



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
Смоленской области

Прокуратура Шумячского района
ул. Садовая, д. 30, п. Шумячи, 216550

Главе муниципального образования
Первомайского сельского поселения
Шумячского района
Смоленской области

Богрянцевой С.В.

05.05.22 № _____
На № _____

Прдр-20660023-98-22/-20660023

ул. Советская, д. 22а,
с. Первомайский, Шумячский район,
Смоленская область, 216426

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Шумячского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой выявлены следующие нарушения законодательства.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации являются предметом регулирования Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ).

Согласно статье 2 Закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, когда в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу абз. 3 ст. 19 Закона от № 69-ФЗ, п. 48, 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относится

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды

Администрация Первомайского сельского поселения

№ _____

вход. № 232

дело № _____

ШУ 002284

Прокуратура Шумячского района Смоленской области

№ Прдр-20660023-98-22/-20660023

из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

Вместе с тем, в нарушение указанных требований законодательства пожарный гидрант, расположенный по адресу: Смоленская обл., Шумячский район, с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 2, в настоящее время является неисправным.

Несоблюдение должностными лицами муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий, являются недопустимым, так как пожары наносят громадный материальный ущерб и нередко влекут за собой гибель людей. Кроме того, лесные пожары являются основным фактором, оказывающим негативное воздействие на экологический и ресурсный потенциал лесов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять меры по устранению выявленных нарушений, недопущению их в дальнейшей работе.

3. Решить вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях к дисциплинарной ответственности.

3. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно сообщить прокурору района для поддержания изложенных требований.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору района в течение месяца в письменной форме.

Заместитель прокурора района



Е.Г. Антонова